

Through-the-Wall



TS

...a small space?
...small solution

GAS

R404A

MONOBLOCCHI COMMERCIALI A PARETE "SMALL" - COMMERCIAL THROUGH-THE-WALL MONOBLOCK UNITS "SMALL"
EQUIPOS MONOBLOC COMERCIALES DE PARED "SMALL" - MONOBLOCS COMMERCIAUX EN PAROI "SMALL"

form **1S**

from **2** to **29** m³

from **350** to **2200** W

MEDIUM and **LOW** temperatures



Electronic control instrument

technical CHARACTERISTICS

[I]

- Strumento elettronico di controllo.
- Tipo di espansione: tubo capillare.
- Filtro sulla linea del liquido di tipo a setaccio molecolare.
- Luce cella in tutte le unità.
- Cavo per il collegamento della resistenza porta in unità a bassa temperatura.
- Bacinella di evaporazione dell'acqua di scarico e tubo di troppo pieno per tutte le unità.
- Resistenza scarico condensa in tutte le unità.
- Installazione a parete cella con foro per il tampone.
- Si consiglia l'utilizzo dell'unità in ambienti con temperature superiori a 10°C. In caso di installazione in ambienti con temperature inferiori a 10°C è necessario l' utilizzo di accessori opzionali. Inoltre se l'unità viene installata all' esterno è necessario proteggere l'unità dalle intemperie.


+ + + Opzioni disponibili a richiesta.

[UK]

- Electronic control instrument.
- Expansion device: capillary tube.
- Liquid line filter (molecular sieve type).
- Room lighting on all units.
- Cable for door heater connection on low temperature units.
- Condensate evaporation tray and safety overflow drain on all units.
- Drain heater on all units.
- Through-the-wall installation.
- Units recommended for use at ambient temperatures higher than 10°C. If units are mounted in Ambient temperature lower than 10°C, some accessories are needed. In case of outdoor installation it is necessary to protect them from the weather.


+ + + Optionals available on request.

AIR FLOW



[E].

- Instrumento electrónico de control.
- Tipo de expansión: tubo capilar.
- Filtro de tamiz molecular en la línea de líquido.
- Luz cámara en todas las unidades.
- Cable para la conexión de la resistencia puerta en las unidades de baja temperatura.
- Cuba de evaporación del agua de descarga y tubo de rebose para todas las unidades.
- Resistencia en el tubo de desagüe del condensado en todas las unidades.
- Instalación en la pared de la cámara con orificio para el tampón.
- Se aconseja l'utilización de la unidad en ambiente con temperatura superior a 10°C. Con la instalación de los accesorios opcionales es posible utilizar la unidad para temperaturas inferiores. En caso de instalación en ambiente externo es necesario proteger la unidad de la intempería.

 **Accesorios a pedido.**

[F].

- Instrument électronique de contrôle.
- Détente par capillaire.
- Filtre à tamis moléculaire sur la ligne du liquide.
- Eclairage chambre froide sur toutes les unités.
- Câble pour la connexion de la résistance porte sur les unités pour basse température.
- Bac d'évaporation de l'eau de dégivrage et tuyau de trop-plein sur toutes les unités.
- Résistance dans le tuyau d'écoulement de l'eau de dégivrage sur toutes les unités.
- Monobloc avec tampon pour installation en paroi.
- On conseille l'installation de l'unité de condensation à une température ambiante supérieur à 10°C. En cas d'installation à des températures inférieures, vous devez ajouter des accessoires optionnels. En cas d'installation à l'extérieur, il faut protéger l'unité contre les intempéries.

 **Options sur demande.**